

Утверждаю:
Директор ООО «УК Аспект» В.В. Гаврилов
«11» марта 2018 г.
г. Белгород

АКТ
выполненных работ

Комиссия, в составе мастера ООО «УК Аспект» Мисюченко А.А.
слесаря-сантехника ООО «УК Аспект» Кеврезов Р.А.,
составила настоящий акт о том, что «11» марта 2018 г. по адресу:

Преображенская д. 132 кв. 25
были выполнены следующие виды работ: произведено
обслуживание в квартире №25
биметаллической радиаторной батареи. Тем-
пературе в квартире составляет
+30°C. Температура стояка отопи-
теля +48°C, отопительных радиато-
ров составляет +44°C при температуре
наружного воздуха +2°C

мастер ООО «УК Аспект» Мисюченко А.А.

слесарь-сантехник ООО «УК Аспект» Кеврезов Р.А.

собственник кв. № 25 Мелютин В.В.

Утверждено
Директор ООО «УК Аспект»
В.В. Гаврилов
«15» февраля 2019г.
г. Белгород

АКТ
выполненных работ

Комиссия, в составе мастера ООО «УК Аспект» Дискуша А.А.,
слесаря-сантехника ООО «УК Аспект» Неверова Ю.А.,
составила настоящий акт о том, что «15» февраля 2019г. по адресу:

Преображенское 132 / 45
были выполнены следующие виды работ: Собственник
квартиры и гаража
встретил для устранения
теплотечей в квартире
собственника по соответствию
и. Обвед на звонки
говорит три раза обвед
на телефон что ему
рекламе. Я слезю 250
в квартире значит пеня
Так как замерен теплоперо-
бур в подвале 50°С при
регулировке подаче 52°, обратке
39°С.

Мастер ООО «УК Аспект»

Слесарь-сантехник ООО «УК Аспект»

собственник кв. №

Дискуша А.А.
Неверов Ю.А.